

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а, тел. 8(342)258-40-02
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. 8(34241)6-00-91

Предписание № 31/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору государственного бюджетного учреждения Пермского края «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Чайковского
Петуховой Галине Евграфьевне

Во исполнение распоряжения начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю от «12» марта 2019 г. № 31, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «29» марта 2019 года с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин, «05» апреля 2019 года с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин, «15» апреля 2019 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин проведена плановая, выездная проверка по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 37а государственным инспектором Чайковского городского округа и Еловского муниципального района Пермского края по пожарному надзору капитаном внутренней службы Васёвым Д.В. совместно с директором Петуховой Г.Е., заместителем директора по АХЧ Полтавской И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Истек срок службы технических средств, входящих в состав пожарной автоматики, указанных в документации (Акт приема в эксплуатацию пожарной сигнализации от 21.11.2005).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 1.10 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».	30.04.2020	
2.	В кабинете № 23 горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (электросветильников) менее 0,5 м.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	30.04.2020	

3.	В кабинете № 24 горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (электросветильников) менее 0,5 м.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	30.04.2020	
4.	В коридоре (№ 27 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (электросветильников) менее 0,5 м.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	30.04.2020	
5.	В коридоре (№ 7 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (электросветильников) менее 0,5 м.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	30.04.2020	
6.	В помещениях спелеокамеры (№ 6 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (инженерное оборудование) менее 0,5 м.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	30.04.2020	
7.	В помещении (№ 16 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) допущено размещение складского помещения, при этом дверь, установленная в перегородке, отделяющей помещение	п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ч. 3 ст. 88, таб. 24 Федерального	30.04.2020	

	соответствует противопожарным дверям 2-го типа.	требованиях пожарной безопасности». п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
8.	Для отделки пола в спальном помещении (№ 21 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) применен материал (линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 7 ст. 134, табл. 3, Федерального закона от 22.0.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.04.2020	
9.	Для отделки пола в коридорах (№ 7, № 14, № 15, № 23 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) применен материал (линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 6 ст. 134, табл. 28, Федерального закона от 22.0.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.04.2020	
10.	Для отделки пола в коридорах (№ 2, № 3, № 5, № 11, № 12, № 25 № 27 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) применен материал (линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 6 ст. 134, табл. 28, Федерального закона от 22.0.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.04.2020	
11.	В спальном помещении (№ 21 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) уровень звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре менее 70 дБА.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 3.16 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	30.04.2020	
12.	В помещении (№ 8 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) в месте прохода трубы из	п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из	30.04.2020	

	вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам.			
13.	Ширина марша наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), менее 1,35 м (по факту 0,59 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.04.2020	
14.	Высота ступеней маршей наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), более 22 см (по факту 27 см).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.04.2020	
15.	Наружная лестница (лестница 3-го типа), расположенная у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), имеет ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 0,92 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.04.2020	
16.	Площадка наружной лестницы (лестницы 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), находится не на одном уровне	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	30.04.2020	

		ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
17.	Ширина марша наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), менее 1,35 м (по факту 0,7 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.04.2020	
18.	Высота ступеней маршей наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), более 22 см (по факту 23 см).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.04.2020	
19.	Наружная лестница (лестница 3-го типа), расположенная у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), имеет ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 0,92 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	30.04.2020	

	(лестницы 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), находится не на одном уровне с эвакуационным выходом.	режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
21.	Ширина марша наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), менее 1,35 м (по факту 0,63 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.04.2020	
22.	Высота ступеней маршей наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), более 22 см (по факту 27-29 см).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.04.2020	
23.	Наружная лестница (лестница 3-го типа), расположенная у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), имеет ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 0,92 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97*	30.04.2020	

		и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
24.	Площадка наружной лестницы (лестницы 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), находится не на одном уровне с эвакуационным выходом.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.04.2020	
25.	Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа), расположенную у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,69 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.04.2020	
26.	Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа), расположенную у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,64 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.04.2020	
27.	Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа), расположенную у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,64 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.04.2020	

	числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,8 м).	безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
28.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридорам первого этажа (№ 2, № 3, № 5, № 11, № 12, № 25 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания), по которым могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (по факту от 0,9 м до 1,02 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.04.2020	
29.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридорам второго этажа (№ 7, № 14, № 15, № 23 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания), по которым могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (по факту от 0,96 м до 1,04 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.04.2020	
30.	Двери на пути эвакуации через помещение (№ 18 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) открываются не по направлению выхода из здания.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной	30.04.2020	

31.	Ширина маршей лестницы в лестничной клетке (№ 31 и № 24 по экспликации к планам I и II этажа технического паспорта здания соответственно) менее 1,35 м (по факту 1,16 м)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	30.04.2020	
-----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Чайковского городского округа и
Еловского муниципального района
Пермского края по пожарному надзору
Васёв Д.В.

15 " 04 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



М.Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)