

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 258-40-01

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. 834258-40-01 (доб. 311)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61 / 1 / 2

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Директору государственного бюджетного учреждения Пермского края «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Чайковского
Петуховой Галине Евграфьевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа ГПН)

№ 61 от " 28 " мая 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. " 16 " июня 20 20 г. по 16 ч 00 мин. " 01 " июля 20 20 г. проведена плановая выездная проверка

Киселевым Андреем Александровичем, заместителем начальника 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводящего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Петуховой Галиной Евграфьевной, директором

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Ширина марша наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), менее 1,35 м (по факту 0,7 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	11.01.2021	

		ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2.	Высота ступеней маршей наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), более 22 см (по факту 23 см).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.01.2021	
3.	Наружная лестница (лестница 3-го типа), расположенная у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), имеет ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 0,92 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.01.2021	
4.	Площадка наружной лестницы (лестницы 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), находится не на одном уровне с эвакуационным выходом.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	11.01.2021	
5.	Ширина марша наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	11.01.2021	

	(лит. А), менее 1,35 м (по факту 0,63 м).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
6.	Высота ступеней маршей наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), более 22 см (по факту 27-29 см).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.01.2021	
7.	Наружная лестница (лестница 3-го типа), расположенная у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), имеет ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 0,92 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.01.2021	
8.	Площадка наружной лестницы (лестницы 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), находится не на одном уровне с эвакуационным выходом.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	11.01.2021	

	со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа), расположенную у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,64 м).	режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
10.	Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа), расположенную у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,69 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	11.01.2021	
11.	Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа), расположенную у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,8 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	11.01.2021	
12.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридорам первого этажа (№ 2, № 3, № 5, № 11, № 12, № 25 по экспликациям к плану I этажа технического паспорта здания), по которым могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (по факту от 0,9 м до 1,02 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».	11.01.2021	

		безопасность зданий и сооружений». п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
13.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридорам второго этажа (№ 7, № 14, № 15, № 23 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания), по которым могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (по факту от 0,96 м до 1,04 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	11.01.2021	
14.	Ширина маршей лестницы в лестничной клетке (№ 31 и № 24 по экспликации к планам I и II этажа технического паспорта здания соответственно) менее 1,35 м (по факту 1,16 м)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	11.01.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено законодательством.

Заместитель начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Киселев А.А.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 01 ” июля 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

А.А. Киселев
(подпись)
“ 1 ” июля 20 20 г.



Директор Омухев Г.Г.
(должность, фамилия, инициалы)